

Elektrische Verdrahtung

Einzelleuchte



Systemleuchte



Wartung und Reinigung

Das Produkt sollte regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Das Reinigen des Produktes ist nur entsprechend seiner Schutzklasse (IP54) im spannungsfreien Zustand erlaubt. Verwenden Sie hierfür nur neutrale Reinigungsmittel.

Entsorgung

Elektrogeräte dürfen nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden. Diese sind im Elektroschrott zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der Entsorgung. Mit der fachgerechten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit unsere Umwelt zu schonen.

Garantie und Gewährleistung

Unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Produkt trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über unsere Service-Hotline zur Verfügung. Unsere Garantiebestimmungen finden Sie unter: www.saxled.com/garantiebestimmungen


Saxonia Solutions GmbH

Hermann-Pöge-Str. 3 09120 Chemnitz

phone: +049 (0) 371 - 234 78 110 fax: +049 (0) 371 - 234 78 111 mail: mail@saxled.com site: www.saxled.com



PERETZ LED IP54 Lichtbandsystem





Lieber Kunde, Liebe Kundin,

vielen Dank, dass Sie sich für ein hochwertiges Produkt der Marke SAXLED entschieden haben. Unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt produziert und entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Bitte lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme sorgfältig die Gebrauchsanweisung durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft, unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften durchgeführt werden.
- Achtung, Gefahr durch Stromschlag! Vor jeglichen Arbeiten (Installation, Wartung, Reinigung) ist die Beleuchtungsanlage spannungsfrei zu schalten!
- Prüfen Sie das Produkt vorab auf äußerliche Beschädigungen.
- 4. Bei Beschädigungen ist umgehend die Netzspannung abzuschalten.
- Sollte das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt sein, bewahren Sie es bitte in der Verpackung auf und wenden Sie sich unverzüglich an die Saxonia Solutions GmbH.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Chemikalien, Staub und Hitze, außer das Produkt ist ausdrücklich hierfür bestimmt.
- Die Saxonia Solutions GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden in Folge von unsachgemäßer Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet.
 In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.


Installation

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Montieren Sie die Abhängung an der Decke, befestigen die Halteklammern daran und anschließend die Tragschienen.







Setzen Sie den IP54 Schutzverbinder auf, bevor Sie die Tragschienen miteinander verbinden. Stecken Sie den Sicherheitsverschluss von einer Tragschiene in die andere und verbinden Sie die Tragschienen miteinander.



Öffnen Sie die vorinstallierte Kabelöffnung und befestigen Sie die Kabelverschraubung. Führen Sie die Stromzufuhr durch die Kabelverschraubung und verschließen diese. Durch den Verschluss der Kabelverschraubung wird das Kabel zugentlastet. Stecken Sie den IP54 Schutzverbinder auf eine Seite der Tragschiene und verbinden Sie die Tragschienen über den Sicherheitsverschluss miteinander.







4 Befestigen Sie die Sicherheitsclips der Leuchteinheit an der Tragschiene.

Stecken Sie die Leuchteinheit auf die Tragschiene.

Verbinden Sie alle Tragschienen miteinander und schließen Sie die Installation ab, indem Sie die Endkappen anbringen.

